

कार्यालय  
सहायक अभियन्ता चतुर्थ  
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर  
खुर्जा (बुलन्दशहर)

2222

पत्रांक- 274 / ऊ०म०शा०ख० / चतुर्थ / जॉच / गौ०नगर

दिनांक- 23-08-2018

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 23.08.2018 को ग्रेड्स इन्टरनेशनल स्कूल, ईटा- 11, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर का निरीक्षण किया गया। इस विद्यालय भवन में भूमि तल पर 16 तथा प्रथम तल पर 16, कुल 32 शैक्षणिक कक्ष हैं। भवन आर०सी०सी० ब्रेण्ड एंव कॉलम से बना हुआ है तथा आर०सी०सी० की स्लैब पड़ी हुई है। दृष्टिगत आधार पर भवन सुदृढ़ एंव मजबूत स्थिति में है। प्रथम दृष्टया विद्यालय भवन एन० बी० सी० कोड 2005 में प्राविधानित मानकों के अनुरूप भूकम्परोधी प्रतीत होता है।

सहायक अभियन्ता चतुर्थ  
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर  
खुर्जा (बुलन्दशहर)

*Aaditi Broukay*  
Principal  
Grads International School  
ETA-2, Greater Noida

*Alka Chaudhary*  
ALKA CHAUDHARY  
Principal  
Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya  
E-Block, Nand Nagri, Delhi-93

*[Signature]*  
Principal  
INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL  
C-Block, Sector-12, Pratap Vihar,  
Ghaziabad (U.P.)

*[Signature]*  
Secretary/Inspector  
Grads International School  
ETA-2, Greater Noida

# प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

## अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/186477/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/37688/CFO  
दिनांक: 28-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GRADS INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO-HS-42, SECTOR- ETA-II, GREATER NOIDA** तहसील - **SADAR** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई     |
|------------|----------------|--------------------|-----------|
| BUILDING   | 2              | 0                  | 08.40 mt. |

तथा प्लॉट एरिया **12030.80 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **GRADS INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **25-04-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SHEEMA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-05-2026** से **30-04-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** अग्निशमन अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन NBC-2005 उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 नियमावली-2024 अनुसार एन0ओ0सी0 निर्गत किया जा रहा है 1-अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(Pradeep Kumar)

[4CBB1A74FF15FCECE730717855B25A8D9A117827]

01-05-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-05-2026  
स्थान : GAUTAM BUDDH NAGAR